



LEGIONELLAPREVENTIE BIJ EVENEMENTEN

Mensen kunnen ernstig ziek worden door het inademen van legionellabacteriën. De legionellabacterie kan zich verspreiden op plaatsen waar waterverneveling plaats vindt. Dit risico geldt voor zowel vaste als tijdelijke watervoorzieningen.

Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid

Als organisator bent u verantwoordelijk voor het naleven van de Hygiënerichtlijn voor Evenementen. Kijk voor de volledige richtlijn die het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft opgesteld op de website van het RIVM: [Hygiënerichtlijn voor evenementen](#).

Wanneer is legionellapreventie nodig?

Om te voorkomen dat bezoekers en medewerkers van het evenement ernstig ziek worden door legionella is het uitvoeren van legionellapreventie verplicht bij de volgende risicovolle waterinstallaties (bron: [RIVM](#)):

1. **Tijdelijke waterinstallaties** met vernevelende tappunten of apparatuur (o.a. mobiele douche units, sproeisystemen voor afkoelen publiek).
2. **Fonteinen, spray park-installaties** en vergelijkbare watersproeiers in of onder een (deels) overdekte of overkapte omgeving (bijvoorbeeld tent of overkapping). Het gaat hierbij alleen om fonteinen of sierwaterinstallaties waarbij een motor met kracht fijne waternevel produceert en die niet zijn geplaatst in het oppervlaktewater.
3. **Mobiele of tijdelijke whirlpools of andere vernevelende baden** die op een locatie staan waar normaal gesproken geen

(semi)openbare baden aanwezig zijn (zoals zwembaden of hotel).

4. **Mistsystemen zoals terraskoeling, lucht- of productbevochtiging.** Dit zijn systemen waar water zeer fijn wordt verneveld en wordt verspreid naar de omgeving.
5. **Mobiele koelers (bijvoorbeeld mistventilatoren).** Deze systemen zijn vergelijkbaar met mistsystemen. Bij mobiele koelers wordt water verneveld in combinatie met een ventilator

Verantwoordelijkheden

De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor het uitvoeren van legionellapreventie tenzij er een overeenkomst is waarin de verantwoordelijkheid op een andere wijze is vastgelegd.

Aandachtspunten:

- Bepaal of op de evenementenlocatie waterinstallaties in gebruik zijn waar legionellapreventie verplicht is of vanuit volksgezondheidsrisico noodzakelijk is. Voer legionellapreventie uit volgens de geldende eisen.
- Stel een risicoanalyse en beheersplan op voor waterinstallaties waar legionellapreventie vanuit volksgezondheidsrisico noodzakelijk is en voer het beheersplan uit. In de risicoanalyse moeten alle risico's voor legionellagroei en -verspreiding in kaart zijn gebracht. In het

beheersplan moet zijn beschreven hoe de legionellagroei en/of -verspreiding wordt beheerst.

Huur/verhuur

De leverancier, verhuurder en installateur van de waterinstallatie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de te verhuren/leveren waterinstallatie. De leverancier of installateur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de waterinstallatie.

Let bij gehuurde vernevelende waterinstallaties op het volgende:

- Zorg dat de leverancier van de installatie een verklaring kan tonen waarin staat dat de installatie bij levering schoon en droog is.
- Zorg dat de verhuurder eventuele gebreken of mankementen tijdig verhelpt.

Maatregelen voor aanvang evenement

Op de website van het [RIVM](#) staan bij legionellapreventie de maatregelen die genomen moeten worden voor aanvang van het evenement en ook de maatregelen voor tijdens het evenement:

- Voer legionellapreventie uit volgens de eisen in de evenementenvergunning. Indien er geen specifieke eisen voor legionella preventie bij risicovolle waterinstallaties in de evenementenvergunning zijn opgenomen, neem dan als organisator tijdig contact hierover op met de GGD.
- Zorg ervoor dat voor aanvang van het evenement een risicoanalyse is opgesteld en dat tijdens het evenement het beheersplan correct wordt uitgevoerd.
- Neem alleen watermonsters van complexere waterinstallaties (zoals grote waterdecoraties, whirlpools, mistsystemen en natte koeltorens) als die acht dagen of langer in gebruik zijn. De monsternamen en -analyse moet worden uitgevoerd door een erkend laboratorium.
- Neem direct contact op met GGD Twente (Afdeling Infectieziektebestrijding – telefoonnummer 053 - 487 68 40) als legionella in de waterinstallaties wordt aangetroffen.

Wanneer is legionellapreventie verplicht?

Legionellapreventie is verplicht voor leidingwaterinstallaties van '[prioritaire](#)' locaties, zoals campings, bungalowparken, zwembaden en hotels. Een risicoanalyse en beheersplan voor legionellapreventie op deze locaties moet zijn opgesteld door een BRL6010-gecertificeerd bedrijf. Zie de [website van de Rijksoverheid](#) voor meer informatie.

Er zijn nog andere waterinstallaties waarvoor legionellapreventie verplicht is, zoals bij badwaterbassins (bedoeld voor zwemmen en baden) die langer dan 24 uur zijn geplaatst en natte koeltorens. Meer informatie hierover is te vinden op de [website van de Rijksoverheid](#). Voor de geldende regelgeving hierover wordt u verwezen naar Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 15 van het [Besluit activiteiten leefomgeving](#).

Maakt u gebruik van een locatie die hierboven genoemd is waarvoor legionellapreventie verplicht is? Zorg er dan voor dat er:

- Een risicoanalyse is opgesteld en een beheersplan wordt uitgevoerd;
- Een logboek wordt bijgehouden;
- Periodieke watermonsters worden genomen.

Richtlijnen Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid

Als organisator ben je verantwoordelijk voor het naleven van de Hygiënerichtlijn voor Evenementen. Kijk voor de volledige richtlijn die het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft opgesteld op de website van het RIVM: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen.

Colofon

Dit is een uitgave van GHOR Twente, onderdeel van Veiligheidsregio Twente, en GGD Twente.

Meer informatie:

GHOR Twente

T. 088 - 256 8173

E. evenementenadvisering@ghortwente.nl